



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У М. КИЄВІ
(ГУ ДСНС України у м. Києві)

вул. Володимирська, 13, м. Київ, 01601, тел. (044) 279-63-07, тел./факс (044) 272-53-22, факс (044) 272-65-41
www.kyiv.dsns.gov.ua ЄДРПОУ 38620155 kyiv@dsns.gov.ua

№ _____ На № _____ від _____

Директору Департаменту
муніципальної безпеки виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Роману ТКАЧУКУ

Шановний пане Романе!

Головне управління надає технічну документацію на закупівлю стволів пожежних ручних комбінованих та рукавів пожежних напірних.


Додаток: технічна документація на закупівлю стволів пожежних ручних комбінованих та рукавів пожежних напірних, на 3 арк.

З повагою

Начальник

Сергій КРИВОШЛИКОВ

Павло Нешпор 272-49-16



СЕД АСКОД
ГУ ДСНС України у м. Києві
№ 71 01-5763/71 04 від 07.12.2022
Підписувач Кривошликов Сергій Федорович
Сертифікат 368DC35ECECB2DC10400000609101007D970300

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Ствол пожежний ручний комбінований PROTEK 2366

Предмет закупівлі ДК 021:2015 код 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Вимоги до технічних характеристик

Робочий (визначений) тиск, МПа, (бар), не менше	0,6 (6)
Максимальний тиск, МПа, (бар), не менше	1,6 (16)
Макс. відстань подачі (тиск – 6 бар, витрати – 500 л/хв.), м, не менше	45
Витрати води, л/хв., 4 положення, не менше	100 – 250 – 350 – 500
Кут факелу розпорошеного струменя, градусів, не менше:	100
Режим промивання ствола без відключення рукавної лінії	так
Умовний прохід з'єднувальної головки, мм	50
Габаритні розміри, мм, не більше:	
- довжина	295
- висота	255
Маса ствола з ГМН-50, кг, не більше	2,0 кг
Гарантійний термін, років, не менше	5

Вимоги до маркування

Ствол повинен мати маркування, де вказано наступне:

- модель;
- назва або знак підприємства-виробника;
- індивідуальний номер виробу;
- витрати (л/хв.);
- робочий (визначений) тиск;
- положення суцільного струменя;
- положення розпорошеного струменя.

Вимоги до пакування

Ствол повинен мати цілісну упаковку, що захищає його від механічних пошкоджень і забруднення.

Вимоги до супровідної документації

В комплекті з стволом повинна додаватися інструкція з експлуатації та паспорт українською мовою з діючим сертифікатом ISO 9001:2015.

Ствол пожежний ручний комбінований PROTEK 2360

Предмет закупівлі ДК 021:2015 код 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Вимоги до технічних характеристик

Робочий (визначений) тиск, МПа, (бар), не менше	0,6 (6)
Максимальний тиск, МПа, (бар), не менше	1,6 (16)
Макс. відстань подачі (тиск – 6 бар, витрати – 150 л/хв.), м, не менше	30
Витрата води, л/хв., 4 положення, не менше	20 – 40 – 100 – 150
Кут факелу розпорошеного струменя, градусів, не менше:	100
Режим промивання ствола без відключення рукавної лінії	так
Умовний прохід з'єднувальної головки, мм	50
Габаритні розміри, мм, не більше:	
- довжина	270
- висота	220
Маса ствола без ГМН-50, кг, не більше	1,5 кг
Гарантійний термін, років, не менше	5

Вимоги до маркування

Ствол повинен мати маркування, де вказано наступне:

- модель;

- назва або знак підприємства-виробника;
- індивідуальний номер виробу;
- витрати (л/хв.);
- робочий (визначений) тиск;
- положення суцільного струменя;
- положення розпорошеного струменя.

Вимоги до пакування

Ствол повинен мати цілісну упаковку, що захищає його від механічних пошкоджень і забруднення.

Вимоги до супровідної документації

В комплекті з стволом повинна додаватися інструкція з експлуатації та паспорт з діючим сертифікатом ISO 9001:2015.

Універсальний пінний насадок **PROTEK 226** до комбінованих стволів 366 / 2366

Предмет закупівлі ДК 021:2015 код 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Вимоги до технічних характеристик

Кратність піни (піноутворювач типу AFFF):

	низька, не гірше	1:9
	середня, не гірше	1:50
Довжина, мм, не більше:		280
Діаметр, мм, не менше		180
Маса, кг, не більше		1,5 кг
Гарантійний термін, років, не менше		2

Вимоги до пакування

Насадок повинен мати цілісну упаковку, що захищає його від механічних пошкоджень та забруднення.

Вимоги до супровідної документації

В комплекті з насадком повинен додаватися паспорт українською мовою.

Рукав пожежний напірний **прогумований**

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 код 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Рукав пожежний напірний прогумований (діаметр 75 мм) типу Т без головок для комплектації пожежних автомобілів та мотопомп виробництва Австрії.

2. Інформація про характеристики предмета закупівлі:

Рукав пожежний напірний прогумований FAVORIT діаметром 75 мм з головками типу ГРН-80, захищеними нерозрізними полімерними манжетами повинен мати такі параметри:

Внутрішній діаметр, мм	75
Довжина рукава, м	20+1
Маса погонного метра рукава, кг, не більше	0,45
Вага скатки з головками, кг, не більше	9,5
Максимальний робочий тиск, МПа, не менше	1,6
Розривний тиск, МПа, не менше	5,0
Країна-виробник	Австрія
Колір	білий

Рукав має бути придатним до ремонту методом вулканізації згідно п. 7.6.8. Наказу ДСНС України № 107 від 01.04.2013 р.

Необхідно надати тендерному комітету один зразок рукава.

Рукав пожежний напірний прогумований

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 код 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Рукав пожежний напірний прогумований (діаметр 52 мм) типу Т з головками типу ГРН-50, захищеними нерозрізними полімерними манжетами для комплектації пожежних автомобілів та мотопомп виробництва Німеччини.

2. Інформація про характеристики предмета закупівлі:

Рукав пожежний напірний прогумований діаметром 52 мм з головками типу ГРН-50, захищеними нерозрізними полімерними манжетами повинен відповідати наступним параметрам:

Внутрішній діаметр, мм	52
Довжина рукава, м	20 + 1
Маса погонного метра рукава, кг, не більше	0,3
Вага скатки з головками, кг, не більше	6,4
Максимальний робочий тиск, МПа, не менше	1,6
Розривний тиск, МПа, не менше	5,0
Країна-виробник	Німеччина
Колір	білий

Рукав має бути придатним до ремонту методом вулканізації згідно п. 7.6.8. Наказу ДСНС України № 107 від 01.04.2013 р.

Необхідно надати тендерному комітету один зразок рукава.

Рукав пожежний напірний FAVORIT NEON прогумований

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 код 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Рукав пожежний напірний прогумований (діаметр 52 мм) типу Т без головок для комплектації пожежних автомобілів та мотопомп виробництва Австрії.

2. Інформація про характеристики предмета закупівлі:

Рукав пожежний напірний прогумований FAVORIT NEON orange діаметром 52 мм без головок, захищеними нерозрізними полімерними манжетами повинен мати такі параметри:

Внутрішній діаметр, мм	52
Довжина рукава, м	20 + 1
Маса погонного метра рукава, кг, не більше	0,29
Вага скатки з головкою, кг, не більше	6,2
Максимальний робочий тиск, МПа, не менше	1,6
Розривний тиск, МПа, не менше	5,0
Країна-виробник	Австрія
Колір	помаранчевий

Рукав має бути придатним до ремонту методом вулканізації згідно п. 7.6.8. Наказу ДСНС України № 107 від 01.04.2013 р.

Необхідно надати тендерному комітету один зразок рукава.

